

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : AQUATHERM GmbH, Biggen 5, 57439 ATTENDORN, Allemagne. Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : aquatherm green pipe SDR7,4MF

Type de produit fini / Type of finished product : tube / pipe. Nature du matériau / Type of material : polychlorure de vinyl PVC, polyéthylène PE, polyéthylène réticulé PEX, polypropylène PP, etc. Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal. 10 MAT LY 107. N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 16 MAT LY 178

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives. L'ACS est valable pour toutes les alternatives de matières premières qui ont été vérifiées comme équivalentes / Checked by the laboratory and conform to the positive lists. The ACS is valid for all alternate ingredients as these ingredients were checked as similar.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / SV tested ratio : 240 cm²/L. Commentaires : La composition chimique du tube aquatherm green pipe SDR7,4MF n'ayant pas évolué et étant toujours conforme aux listes positives, de nouveaux essais d'inertie ne sont pas nécessaires. Les essais réalisés en 2011 restent valables et conformes.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE, Responsable MCDE, CARSO - L.S.E.H.L. A la date du / Date of issue : 15 Septembre 2016. Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 16 Juin 2021.