



VKF Anerkennung Nr. 30857

Inhaber /-in
aquatherm GmbH
Biggen 5
57439 Attendorn
Germany

Hersteller /-in
aquatherm GmbH
57439 Attendorn
Germany

Gruppe 141 - Rohre

Produkt AQUATHERM RED PIPE SDR7,4 MF HI

Beschreibung Rohrleitung (faserverstärkt) aus Polypropylen PP, RD=914-920kg/m³

Anwendung RF2 (cr)
Für Löschleitungen nur zulässig, wenn EI 30-RF1 geschützt verlegt

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402889-19-0293-01N' (04.06.2019)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Brandkennziffer 5.1

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.11.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 30857

Titulaire
aquatherm GmbH
Biggen 5
57439 Attendorn
Germany

Fabricant
aquatherm GmbH
57439 Attendorn
Germany

Groupe 141 - Tuyaux

Produit AQUATHERM RED PIPE SDR7,4 MF HI

Description Tuyaux (renforcé de fibres) en Polypropylène PP, PS=914-920kg/m3

Utilisation RF2 (cr)
Autorisé pour conduites d'extinction seulement s'il est posé avec protection EI 30-RF1

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '402889-19-0293-01N' (04.06.2019)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Indice d'Incendie 5.1

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 06.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo